

# 緊急淋浴設備每月定期檢查表

系所單位		實驗室名稱		檢查日期	年 月 日		
項次	檢查項目	檢查基準		檢查方法	結果	改善措施內容	改善追蹤
一	設置場所	周圍1.5公尺內設通道無障礙物，地面整潔平坦（溝、洞有防護設備）		檢點			
二	機體	無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺、鬆動等情形		檢點			
		各功能正常、無漏水		檢點			
三	水管	主閥保持常開，接頭密合、不漏水，閥柄無損壞、變形		檢點			
		控制閥（長柄或腳踏）機能正常，噴撒頭整潔、無雜物阻塞		測試			
四	水源	確認水壓、水溫均適當		操作			
		確認水質無污濁情形		操作			
五	排水管	保持順暢		測試			
六	標示或指示	保持鮮明易見		檢點			
檢查人員簽章		實驗室負責人簽章		系所主管簽章			
說明	1.依「職業安全衛生設施規則」第318條規定辦理，並作記錄，保存三年。 2.檢查結果：正常V，異常須送修或改善X。						