

高壓氣體鋼瓶及管路檢查表

系所單位：

設置位置：

類別：容器 鋼瓶

氣體名稱：

檢 點 內 容				檢 點 日 期【 年 月】																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1. 是否有固定																																
2. 內容物名稱是否有明顯標示（依危害通識規則規定）																																
3. 柱塞是否正常、是否無洩漏																																
4. 調壓器是否正常，是否無洩漏																																
5. 高壓皮管是否無損壞、龜裂																																
6. 皮管是否有管夾固定																																
7. 壓力表、流量計是否無損壞洩漏																																
8. 共同輸送管路是否無損壞、腐蝕、洩漏																																
9. 實瓶、空瓶是否確實分區存放																																
10. 空瓶處理情況是否良好																																
11. 備用氣體鋼瓶（實瓶）儲放情況是否良好、鋼瓶頭是否蓋緊防護罩蓋。																																
12. 是否置於陰涼非陽光直射處																																
系所 主管		實驗室 負責人		檢 查 人 員																												
說 明	1. 參考「高壓氣體勞工安全規則」第 233 條及「職業安全衛生管理辦法」第 33 條辦理。 2. 檢查結果：正常打 V，異常打 X，如無此項檢點項目請以“-”示之。 3. 表格保存三年。 4. 每月檢查完後，送一份至職業安全衛生管理單位彙整備查。																															